

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

नैनीताल

(हल्द्वानी)

पत्रांक : - सी0एफ0ओ0-न-9(इ0)/2020

दिनांक- दिसम्बर, 18 2020

सेवा में,

Owner/ Manager,
MNEMONIC CONVENT SCHOOL,
VILL- PADAMPUR PADALIYA,
LAMACHAUR, HALDWANI
DISTT- NAINITAL, UTTARAKHAND

विषय: - MNEMONIC CONVENT SCHOOL, VILL- PADAMPUR PADALIYA, LAMACHAUR, HALDWANI का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0- 5722319 दिनांक 10.12.2020 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक 10.12.2020 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा MNEMONIC CONVENT SCHOOL, VILL- PADAMPUR PADALIYA, LAMACHAUR, HALDWANI का प्राथमिक अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से किए गए निरीक्षण के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

1. परिसर में रिजर्व वाटर टैंक 15 हजार लीटर क्षमता का प्रविधान किया गया है।
2. संस्था परिसर में 12 अद्द ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर- 03 किग्रा क्षमता एवं 02 अद्द होजरील का प्रविधा किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान में किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। तथा NBC-2016 के Part - 04 में निहित मानकों के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने का सुझाव दिए जाने पर पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1. संस्थान/ परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्नि सुरक्षा की कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाये रखेंगे।
2. प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त हेतु (नियमानुसार 10 रु प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क- (फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाएं, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियंत्रण) कराया जायेगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/ सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्या पत्राक-न- / फा0स0/2020 के आधार पर MNEMONIC CONVENT SCHOOL, VILL- PADAMPUR PADALIYA, LAMACHAUR, HALDWANI को दिनांक 17.12.2021 तक अधिभोग (Occupancy)/ अध्यासन किए जाने हेतु अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।

18/12/2020
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)।